機械設備工事　特記仕様書

1, 工事名称　玉城町立下外城田小学校空調防音工事

2, 工事場所　三重県度会郡玉城町長小社曽根776番地

3, 建築概要　既設校舎　RC造3階建て　建築面積 2,396.33㎡　延べ床面積 3,869.525㎡
用途：小学校
消施令の摘要　　項

4, 施工基準　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、以下による。
- ■ 防衛施設周辺防音事業標準仕様書
- ■ 三重県公共工事共通仕様書(最新版)
- ■ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（最新版）
「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)最新版」
「公共建築工事標準図(機械設備工事編)最新版」
「機械設備工事監理指針（最新版）」
- □ 国土交通省国土技術政策総合研究所監修
「建築設備耐震設計・施工指針(最新版）」

5, 一般事項　工事の詳細については、本設計図面、仕様書による他、上記各施工基準に準拠し、監督員指示の下に入念且つ誠実に施工すること。
設計図書に定められた内容、現場の納まり・取り合い等の不明な点や施工上の困難・不都合、図面上の誤記及び記載漏れ等に起因する問題点及び質疑、設計図書とおりに施行することで将来不具合が発生しうると判断される場合については、その都度、監督員と協議すること。
なお設計図書とおりの施行であっても使用上の不具合が発生した場合は協議の上、改善策を講じること。
他工事との取合いについては予め当該工事関係者間において協議し、円滑な工事進捗に努めること。
なお調整不足による意匠的な仕上がり不備や不具合が発生した場合は監督員の指示により手直し施行を行うこと。

(1) 提出図書
- ■ 工事書類　：　・施工計画書　・打合わせ記録　・材料搬入報告書
各1部ずつ　・施工要領書　・工程表　・安全・訓練実施記録
・機器明細図　・工事日報　・品質確認書類
・工事写真
- ■ 工事完成図書：　・完成図(竣工図{製本2部}・施工図{製本2部})
・機器完成図(ファイル等1部)
・保守に関する説明書(取扱説明書・保証書)　1部
・機器性能試験成績書　1部
・総合調整測定表(試験結果・測定結果等)　1部
・官公署届出書類控、検査済証　1部
・出来高確認書類　1部

※　竣工図・施工図はCADにより作成すること。
※　工事書類はCALS電子納品マニュアル、デジタル写真管理情報基準(案)に基づき、工事完成図書は工事完成図書電子納品要領(営繕版)に基づき電子納品すること。
工事書類・完成図書 2部　工事写真 2部
※　建築包含工事の場合、監督員に確認のこと。

(2) 機器及び材料等
工事に使用する機器及び材料等については、予め使用機材届出書（メーカーリスト）、機器明細図、現品、カタログ、その他諸資料を事前に届け出ること。
尚、図面に記載の品番は、参考品番として便宜上メーカー品番を使用しているので、メーカーの選定にあたっては、同等品以上の性能を有するものとする。また、国等による環境物品等の調達推進に関する法律（グリーン購入法）を考慮し、再生品などの環境に優しい（環境物品）の調達に努める。
又、重量機器については、機器据付要領・耐震計算書もあわせて提出すること。

(3) 官公署等への届出手続
工事に伴う関係官公署等への必要な諸手続きは、請負者が遅滞なく行い、これに要する費用も負担する。
・消火器の設置届けについては、機械設備にて設置届を提出する必用がある場合、消火器についても併せて届出を行うこと。
・防火対象物使用開始届については、書類の作成(機械設備図面の用意及び機械設備に関する部分の記述)を行うこと。

(4) 品質管理
工事施工に関して、着手前・施工途中・施工後の自主検査を実施すること。
チェックリスト等を作成し、管理を行うこと。

(5) 出来形管理
以下の項目について、出来形管理の対象として管理を行うこと。
1) 各種機器据付
・ 耐震強度(設計標準震度・アンカー種類・アンカーサイズの確認)
・ 基礎寸法　・ 水平、垂直等
2) 配管・ダクト工事
・ 支持間隔　・ 触れ止め支持間隔
3) 屋外排水工事
・ 排水勾配　・ 桝の深さ
4) 水栓、リモコンスイッチ類の取付高さ

(6) 製品確認
発注者、受注者において仕様を決定し、製作するような規格品でない製品については、試験・検査等を行う機器が整備された施設内において、監督員等が製品の確認を行うものとする。
□ 適用する　■ 適用しない

(7) 耐震安全性の分類
構造体(　)類　建築非構造部材(　)類　建築設備(　)類

(8) 機器の地震力(主要機器)
機器名　(　　　)　設計標準震度Ks(　　)　地震係数(1.0)
設置階　(　　　)　設計標準震度Ks(　　)　地震係数(1.0)
設置階
水槽類　(　　　)　設計標準震度Ks(　　)　地震係数(1.0)
設置階　(　　　)　設計標準震度Ks(　　)　地震係数(1.0)
設置階
その他監督員が指示するもの。

(9) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間
1) 現場施工に着手するまでの期間
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入、又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約締結後、監督員との打合わせにおいて定める。
2) 検査終了後の期間
検査完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)事務手続後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日とする。

(10) その他
1) 使用機械
低騒音型、低振動型の建設機械の使用に努めること。
2) 測定機器の校正記録
工事で使用する測定機器に対しては適正に校正した器具を使用しなければならない。
測定に先立ち使用する測定機器の検査済証(写し)又は校正記録(写し)を監督員に提示すること。

6, 工事種目
空調設備工事
(1) 機器設備工事
(2) 配管設備工事
(3) 換気設備工事
(4) 自動制御設備工事
(5) 屋外給水設備工事
(6) 屋内給水設備工事
(7) 撤去工事

7, 工事概要
空調設備工事

空調設備工事に於ける外気、室内の温湿度条件

		乾球温度 ℃	湿球温度 ℃	相対湿度 %
外気条件	夏期	35.2	28.0	58.0
	冬期	1.8	-1.1	54.3
室内条件 一般	夏期	28.0	20.4	50.0
	冬期	20.0	13.9	50.0
室内条件 保健室	夏期	26.0	18.7	50.0
	冬期	22.0	13.9	50.0

(1) 機器設備工事
本工事は空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙﾁ式空調機により冷暖房を行うものとする。
各機器の据付・試運転調整を含めて機器設備工事とする。
設置に伴う天井下地開口補強工事(ﾎﾞｰﾄﾞ切り込み共)は設備本工事とする。
(2) 配管設備工事
各機器間の冷媒・ドレン配管、渡り配線、リモコン配線をおこなうものとする。
外壁貫通部は防音処理を行うこと。
(3) 換気設備工事
天井埋込ﾀﾞｸﾄ形全熱交換器、ｼﾛｯｺﾌｧﾝの新設及び付帯ダクト設備を行うものとする。
設置に伴う天井下地開口補強工事(ﾎﾞｰﾄﾞ切り込み共)は設備本工事とする。
外壁貫通部は防音処理を行うこと。
(4) 自動制御設備工事
空調設備機器の自動制御機器の取付及び付帯する計装用配管、配線工事を行う。
(5) 屋外給水設備工事
本工事は図示のごとく既設給水管より分岐し、建物内への給水管の施工を行う。
(6) 屋内給水設備工事
本工事は図示のごとく屋内天井内に配管を施工し、全熱交換器加湿用給水口に接続を行う。
(7) 撤去工事
本工事は図示のごとく既設換気機器、ﾀﾞｸﾄの撤去工事及び処分を行う。

8, 工事細目
(1) 配管材料

■ 給水管	■ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　JWWA K 116 (一般：SGP-VA,VB　地中：SGP-VD) □ フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　WSP 011 (一般：SGP-FVA,FVB　地中：SGP-FVD) □ 水道用硬質塩化ビニル管　JIS K 6742 (一般・地中：HIVP) ※ 地中埋設管VDは、取出し位置のGL面又はSL,FL面より+100立ち上げた所までとする。 ※ 継ぎ手はコア内蔵型とする。 ※ 給水管100A以上はフランジ接合(工場加工)とする。
□ 雑排水管	□ 配管用炭素鋼鋼管(白)　JIS G 3452(SGP-白) ※ 継ぎ手はドレネジ継ぎ手又は、MD継ぎ手を使用。 (地中・コンクリート埋設は防食テープ2重巻き) □ 土間：硬質塩化ビニル管　JIS K 6741(VP) □ 土間：下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　AS-62(RS-VU) □ 土間：建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管 AS-59(RF-VP) ※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。 □ 耐火二層管 JIS K 6741(硬質塩化ビニル管 VP)又は リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)規格品 に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。
□ 通気管	□ 配管用炭素鋼鋼管(白)　JIS G 3452(SGP-白) ※ 継ぎ手はドレネジ継ぎ手又は、MD継ぎ手を使用。 (地中・コンクリート埋設は防食テープ2重巻き) □ 土間：硬質塩化ビニル管　JIS K 6741(VP) □ 土間：下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　AS-62(RS-VU) □ 土間：建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管 AS-59(RF-VP) ※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。 □ 耐火二層管 JIS K 6741(硬質塩化ビニル管 VP)又は リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)規格品 に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。
□ 汚水管	□ メカニカル型排水用鋳鉄管　JIS G 5525(1種) □ 排水用塩ビライニング鋼管　WSP 042 ※ 同上MD継ぎ手　MDJ 002 (一般：SGP-FVA,FVB　地中：SGP-FVD) □ 土間：硬質塩化ビニル管　JIS K 6741(VP) □ 土間：下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　AS-62(RS-VU) □ 土間：建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管 AS-59(RF-VP) ※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。 □ 耐火二層管 JIS K 6741(硬質塩化ビニル管 VP)又は リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)規格品 に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。
□ 鉛管	□ 排水用鉛管　SHASE-S203
□ 給湯管	□ 耐熱塩ビライニング鋼管　JWWA K 140 (一般：SGP-HVA　地中：内外面耐熱塩ビライニング鋼管) □ 一般配管用ステンレス鋼管、配管用ステンレス鋼管 (JIS G 3448,JIS G 3459)
□ ガス管	□ 配管用炭素鋼鋼管(白)　JIS G 3454(STPG-白 Sch40) □ 外面被覆被覆鋼管(白)　WSP 041(SGP-VS) ※ 地中埋設管VSは、取出し位置のGL面又はSL,FL面より+100立ち上げた所までとする。
□ 消火管	□ 配管用炭素鋼鋼管(白)　JIS G 3454(STPG-白　Sch40) □ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(白)　WSP 041(SGP-VS) ※ 地中埋設管VSは、取出し位置のGL面又はSL,FL面より+100立ち上げた所までとする。
□ 屋外埋設排水	□ 硬質塩化ビニル管　JIS K 6741(VP) □ 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　AS-62(RS-VU) □ 建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管　AS-59(RF-VP) □ コンクリート管(プレキャスト鉄筋コンクリート製品) (1類水路用遠心力鉄筋コンクリート)
雨水道路横断箇所	□ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 D-VA(WSP-042)
□ 冷温水配管	□ 配管用炭素鋼鋼管(白)　JIS G 3452(SGP-白) □ 耐熱塩ビライニング鋼管　JWWA K 140　(一般：SGP-HVA)
■ ドレン管	■ 配管用炭素鋼鋼管(白)　JIS G 3452(SGP-白)　屋内 ■ 硬質塩化ビニル管　JIS K 6741(VP)　屋外 □ 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　AS-62(RS-VU) 建物排水用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管　AS-59(RF-VP) □ ※ 125A以下はVP、150A以上はVUとする。 □ 耐火二層管 JIS K 6741(硬質塩化ビニル管 VP)又は リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)規格品 に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認定のもの。
□ 冷却水管	□ 配管用炭素鋼鋼管(白)　JIS G 3452(SGP-白) □ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　JWWA K 116 (一般：SGP-VA,VB) □ フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管　WSP 011 (一般：SGP-FVA,FVB)
■ 冷媒管	□ 銅及び銅合金継目無管　硬質、軟質または半硬質　JIS H 3300 ■ 断熱材被覆銅管 原管はJIS H 3300による。製造者標準品 ただし、保温厚はガス管20mm、液管10mmとする。 ※ 冷媒用銅管の肉厚は、冷凍保安規則関係基準の規定による。
□ 油管	□ 配管用炭素鋼鋼管(黒)　JIS G 3452　溶接接合
□ 蒸気管	□ 配管用炭素鋼鋼管(黒)　JIS G 3452

※　弁類　揚水ポンプまわり、消火ポンプまわり、水道直圧部はJIS10kg/c㎡とし、それ以外はJIS5kg/c㎡とする。
塩ビライニング鋼管に使用する際は、管端防食コア付き、又はライニング弁を使用すること。

※　横走り管の吊り間隔

鋼管	100A以下　―　2m以下 125A以上　―　3m以下
ビニル管 耐火二層管 銅管	80A以下　―　1m以下 100A以上　―　2m以下
鉛管	1.5m以下
鋳鉄管	直管及び異形管各1本につき1ヶ所

※　横走り管形鋼振れ止め支持間隔

支持間隔	6m以下	8m以下	12m以下
鋼管 鋳鉄管	―	65A～100A	125A～
ビニル管 耐火二層管 銅管	25A～40A	50A～100A	125A～

※　冷媒用銅管の横走り管の支持間隔
基準外径　9.52mm以下　吊り間隔 1.5m以下
基準外径　12.70mm以上　吊り間隔 2.0m以下
形鋼振れ止め支持間隔は銅管に準ずる。
※ 液管・ガス管共吊りの場合は液管の外径を基準とする。

(2) ダクト工事
- 矩形ダクト　■ 亜鉛鉄板　JIS G 3302(SGCC,SGCCA)鍍金付着Z18以上
　□ ステンレス鋼板　JIS G 4305
- 形鋼補強　■ 山形鋼　JIS G 3101
　□ SUS鋼材　JIS G 4317
- 丸ダクト　■ スパイラルダクト
　□ 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管　AS-62(RS-VU)　(多湿箇所)

(3) 保温塗装工事
1) 材料

■ グラスウール保温材 (屋内一般等)		保温筒　JIS A 9504 2号 40K 保温板、保温帯　JIS A 9504 2号 40K	
■ 給水管	□ 汚水管	□ 冷温水管	
□ 雑排水管	□ 鉛管	■ ドレン管	
□ 通気管	□ 給湯管	□ 蒸気管	

□ ロックウール保温材 (防火区画貫通部等)		保温板、保温帯、ブランケット JIS A 9504 1号	
□ 給水管	□ 汚水管	□ 冷温水管	
□ 雑排水管	□ 鉛管	□ ドレン管	
□ 通気管	□ 給湯管	□ 蒸気管	

■ ポリスチレンフォーム保温材 (屋外等)		保温筒　JIS A 9511 3号 保温板　JIS A 9511 3号	
■ 給水管	□ 汚水管	□ 冷温水管	
□ 雑排水管	□ 鉛管	□ ドレン管	
□ 通気管	□ 給湯管	□ 蒸気管	

2) 配管保温厚

・グラスウール

保温厚(mm)	20	25	30	40	50
給水・排水・ドレン 給湯・温水・消火管	～80A	100A～150A	―	200A	250A～
蒸気管	―	～25A	32A～50A	65A～150A	200A～
冷水・冷温水 冷媒・膨張管	―	―	～25A	32A～200A	250A～

・ロックウール

保温厚(mm)	20	25	30	40	50
給水・排水・ドレン 給湯・温水・消火管	～80A	100A～150A	―	200A	―
蒸気管	―	～25A	32A～50A	65A～150A	200A～
冷水・冷温水 冷媒・膨張管	―	―	～25A	32A～200A	250A～

・ポリスチレンフォーム(屋外露出または多湿箇所)

保温厚(mm)	20	30
給水・消火・排水管	～150A	200A～

・機器ダクト保温厚

保温厚(mm)	
25mm	ダクト(隠蔽部)、消音チャンバー・エルボ 膨張タンク、鋼板製タンク、排煙ダクト隠蔽部(ロックウール)
50mm	ダクト(隠蔽部)、サプライチャンバー・貯湯タンク類 冷温水ヘッダー、排気筒隠蔽部(ロックウール)
75mm	煙導(ロックウール)

給水・排水・ドレン・給湯・温水・蒸気管保温仕様

保温厚(mm)	1	2	3	4
屋内露出	保温筒	鉄線	原紙	綿布塗装仕上
機械室・書庫・倉庫	保温筒	鉄線	原紙	アルミガラスクロス仕上
天井内・PS内	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧保温筒	アルミガラスクロス粘着テープ		
床下・暗渠ピット内	保温筒	鉄線	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	着色アルミガラスクロス
屋外露出	保温筒	鉄線	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	SUS鋼板仕上

※ 1) 冷媒管に断熱被覆銅管を使用した場合の保温種別は、保温化粧ｹｰｽ仕上げ又は
SUS鋼板仕上げ(屋外露出部)とする。

冷水・冷温水・冷媒・膨張管保温仕様

保温厚(mm)	1	2	3	4	5
屋内露出	保温筒	鉄線	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	原紙	綿布塗装仕上
機械室・書庫・倉庫	保温筒	鉄線	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	原紙	アルミガラスクロス仕上
天井内・PS内	保温筒	鉄線	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	アルミガラスクロス仕上	
床下・暗渠ピット内	保温筒	鉄線	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	着色アルミガラスクロス	
屋外露出	保温筒	鉄線	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	SUS鋼板仕上	

※ 1) 冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合の保温種別。
□ 保温化粧仕上げ　　■ SUS鋼板仕上(屋外露出部分)

機器保温仕様

	1	2	3	4	5
冷水・冷温水タンク 鋼板製タンク 冷水・冷温水ヘッダ	鋲	保温板	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	鉄線	SUS鋼板仕上 カラー鉄板(屋内)
温水・膨張・還水 貯湯タンク 温水・蒸気ヘッダ 熱交換器	鋲	保温板	鉄線	SUS鋼板仕上 カラー鉄板(屋内)	

※ 1) 密閉式膨張タンク及び、プレート形熱交換器は保温施工不要。

ダクト・チャンバー・煙導保温仕様

			1	2	3	4
長方形ダクト	屋内露出	一般・廊下	鋲	保温板	カラー鉄板	
		機械室	鋲	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	
	屋内隠蔽、DS内		鋲	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	
	屋外露出、多湿箇所		鋲	保温板	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	SUS鋼板
スパイラルダクト	屋内露出	一般・廊下	保温帯	鉄線	カラー鉄板(屋内)	
		機械室	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	
	屋内隠蔽、多湿箇所		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	
	屋外露出、多湿箇所		保温帯	鉄線	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	SUS鋼板
サプライチャンバー			鋲	保温板	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ	銅亀甲金網
消音チャンバー・エルボ			鋲	保温板	ｶﾞﾗｽｸﾛｽ	
排煙ダクト 長方形	屋内隠蔽		鋲	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板	ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	
排煙ダクト 円形	屋内隠蔽		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧保温板		ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ粘着ﾃｰﾌﾟ	
煙導			ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ	鉄線	カラー鉄板	

※ 1) 排煙ダクトはロックウール保温板、保温帯、1号を使用。
※ 2) 煙導ブランケットはJIS G 3554(亀甲金網)による亜鉛鍍金を施した網目16線径0.55
による防錆処理を施した平ラス0号で外面補強したものを使用。
※ 3) 銅亀甲金網は JIS H 3260 網目10、線径0.5とする。
※ 4) 全熱交換器のﾀﾞｸﾄ保温は屋外から機器までとする。。

(4) スリーブ工事

1, 管スリーブの径は、原則として、管の外径（保温されるものは、保温厚さを含む）より
40mm程度大（=2サイズUP）なるものとする。
箱抜きスリーブは、木枠又は鋼板（実管ダクト）とする。
2, 地中梁のスリーブは、塩化ビニル管(VU)とし、水密を要する部分のスリーブは、つば付き
鋼管とする。
3, 請負代金額が1億を超える大規模工事については、地中梁以外の梁抜き管スリーブは、
亜鉛鉄板製とする。
4, その他のスリーブは、特記なき限り、紙ボイドとする。
紙ボイド使用の際は、配管前に必ず撤去のこと。

9, 共通事項

1) 陸上ポンプ、送排風機(エアハン含む)の電動機は、全て全閉防まつ形とし、4極を原則とする(加圧給水ポンプユニットを除く)。
2) 配管途中、要所にはフランジ接続箇所を設置し、取り外しを容易にする。
3) 系統が分かるように、必要個所(機械室、PS内等)に文字書き・矢印記入・バルブ札取付を行う。
4) 機器・配管・支持金物において、異種金属が接触する部分には、絶縁処理を行う。
5) 配管に空気が滞留する恐れのある箇所には、エア抜き弁を設置し、最寄りのドレン管に接続する。
6) 屋外機器設置基礎のアンカーボルトは、構造体鉄筋より取出し、もしくはあと施工アンカー工法の類とする。使用アンカーについては、機器仕様書、耐震クラス等を確認すること。
また、重量機器にあと施工アンカー工法を採用する場合、ケミカルアンカーを使用し施工すること。
7) 機器、配管の耐震措置及び機器、ダクトの防震・消音については、標準仕様書、標準図、施工管理指針及び建築設備耐震設計・施工指針に基づき十分考慮する。
8) 雨がかり部にガラリのチャンバーには、水抜きを設ける。
9) 屋外埋設管（給水、消火、ガス）には、埋設シートを敷設し、曲がり・分岐部には、地中埋設標を施工する。
10) 冷水及び冷温水管の支持材には、合成樹脂製支持受けを使用する。
11) 水栓は、節水機構付きのものを使用する。
12) 冷媒管等防火区画貫通部は、建築基準法・消防法に適合する工法にて防火処理を行う。
13) 地中埋設配管については、下記の沈下対策を講ずるものとする。
(イ) 管は継ぎ手の組合わせにより可とう性をもたせる。
(ロ) 接続箇所は必要に応じコンクリートで保護する。
(ハ) 土間配管は、土間筋に吊り下げるなど埋設配管を保持するように努めること。
呼び径100A以下はM10,125A～250AはM12、250A以上はM16のステンレス棒鋼を使用する。
14) 屋外露出及び多湿箇所(トレンチピット等)の配管架台は、SUSまたはSS溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
15) 工事に使用する機械、車両等については、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
ただし、これにより難しい場合は、監督員と協議することができるものとする。
16) 全熱交換器のOA側は保温を行う。

10, 平成21年度　指定資材及び参考見積もりメーカー

分類	資材名		規格・メーカー等(アイウエオ順)
管	塩ビライニング鋼管		「水」マーク表示品　WSP規格品
	配管用炭素鋼鋼管		JISマーク表示品
	塩化ビニル管		JISマーク表示品 「水」マーク表示品
	リサイクル塩化ビニル管		塩化ビニル管・継手協会規格品
	鉛管		SHASE-S表示品
	銅管	冷媒用	㈱ｲﾉｱｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱神戸製鋼所 住友軽金属工業㈱ 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ㈱ または同等品以上
	排水用鋳鉄管		JISマーク表示品
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	水道用	「水」マーク表示品　WSP規格品
	ステンレス鋼管		JISマーク表示品 「水」マーク表示品
	耐火二層管		国土交通大臣認定品
継手	ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管継手	管端防食	JPF規格品
		フランジ	WSP規格品
	鋼管継手	外面含む	JISマーク表示品
	ビニル管継手		JISマーク表示品 「水」マーク表示品
	銅管継手		㈱ｲﾉｱｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東洋ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ㈱ または同等品以上
	ステンレス鋼管継手		JISマーク表示品　SAS規格品
	耐火二層管継手		国土交通大臣認定品
	伸縮管継手(ﾍﾞﾛｰｽﾞ形、ｽﾘｰﾌﾞ形)		設備機材等評価名簿による
	可とう継手		トーフレ㈱ 東洋バルヴ㈱ 日立金属㈱ ㈱ベン ㈱大和バルヴ ㈱ヨシタケ または同等品以上
弁	青銅弁・鋳鉄弁		JISマーク表示品
	減圧弁・温度調整弁		設備機材等評価名簿による
	その他弁類		㈱キッツ 東洋バルブ㈱ 日立金属㈱ ㈱ベン ㈱大和バルヴ ㈱ヨシタケ または同等品以上
保温材	グラスウール保温材 ロックウール保温材 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材		JISマーク表示品
ポンプ類	横型遠心ポンプ 水中モーターポンプ (汚水用、雑排水用、汚物用) 立形遠心ポンプ		設備機材等評価名簿による
電動機	電動機		神鋼電機㈱ ㈱東芝 ㈱日立製作所 富士電機㈱ 松下電器産業㈱ 三菱電機㈱ ㈱明電舎 または同等品以上
衛生器具	衛生陶器・水栓		JISマーク表示品
	衛生器具ユニット		設備機材等評価名簿による
タンク	FRP製パネルタンク 密閉型隔膜式膨張ﾀﾝｸ(空調・給湯用) ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(溶接組立形) ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(ﾎﾞﾙﾄ組立形)		設備機材等評価名簿による
桝	桝類	公団桝	協和コンクリート工業㈱ 桑名工業㈱ 昭和鉱業㈱ ㈱ネオジオ ㈲丸八産業 または同等品以上
		塩ビ桝	日本下水道協会、排水設備用樹脂製マス協会 規格対象品又は準拠品
鋳鉄製品	排水金具		㈱オオタケファンドリー カネソウ㈱ ダイドレ㈱ ㈱中部ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 南濃鋳工㈱ 福西鋳物㈱ ㈱ホクキャスト または同等品以上
	鋳鉄製蓋	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 弁桝蓋	設備機材等評価名簿による
量水器	量水器		愛知時計電機㈱ ㈱金門製作所 リコーエレメックス㈱　または同等品以上
ガス器具	ガス配管器具		伊藤工機㈱ ㈱桂精機製作所 ㈱藤井合金製作所 富士工器㈱　または同等品以上
	ガス給湯器	都市ガス	ガス供給者の承認する製造者の製品
		LPGガス	「ガス事業法」「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づき省令による証票を付したもの
ガス警報	ガス警報システム		㈱金門製作所 富士工器㈱ 富士電機㈱ 松下電工㈱ 矢崎総業㈱ または同等品以上
厨房機器	厨房システム		設備機材等評価名簿による
濾過装置			オルガノ㈱ 栗田工業㈱ サンエイ工業㈱ ㈱三協 ㈱三進ろ過工業 ㈱タクマ 理水科学工業㈱ または同等品以上
滅菌機			磯村製作所 ㈱オーヤラックス 水道機工
			日本曹達㈱ または同等品以上
消火装置	消火栓類		㈱立売堀製作所 岸本産業㈱ ㈱北浦製作所 ㈱村上製作所 ㈱横井製作所 または同等品以上
	消火栓ホース		日本消防検定協会の合格表示品
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システム		設備機材等評価名簿による
	特殊ガス消火		川重防災工業㈱ セコム㈱ 日紹・林テクノス㈱ 日信防災㈱ ﾆｯﾀﾝ㈱ 能美防災㈱ または同等品以上
浄化槽	合併浄化槽	RC造	㈱神鋼環境ソリューション ダイキアクシス㈱ 西原ネオ工業㈱ フジクリーン工業㈱ 藤吉工業㈱　または同等品以上
		FRP	国土交通大臣型式認定品
簡易水洗	クリーントイレ		㈱INAX 積水化学工業㈱ ネポン㈱
			日立化成工業㈱ 松下電器産業㈱ ロンシール㈱
			または同等品以上
ブロア			朝日機工 ㈱アンレット 新明和工業㈱ ㈱安永 または同等品以上
阻集器	グリス・ガソリントラップ		カネソウ㈱ ㈱栗本鐵工所 下田機工㈱ 積水プラントシステム㈱ または同等品以上
特殊ガス	特殊ガス設備		川重防災工業㈱ ㈱セントラルユニー 田中製作所 テイサン㈱ または同等品以上
計測機器			㈱島津製作所 電気化学工業㈱ 東亜電波工業㈱ ㈱日立製作所 富士精密電機 横河電機㈱ または同等品以上
化学実験装置			愛知電機㈱ 寿化工機㈱ ㈱ダルトン 日本電気株 柳本製作所 ヤマト化学　または同等品以上
製缶類	製缶類・熱交換		㈱島倉鉄工所 ㈱広島鉄工 ㈱ベルテクノ ㈱前田鉄工所 ㈱前田鉄工所(四日市) 森松工業㈱ または同等品以上
温水発生機	真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)		設備機材等評価名簿による
	電気温水器		愛知金属工業㈱ ㈱東芝 ㈱日本イトミック 松下電器産業㈱ 三菱電機㈱ または同等品以上
ボイラー	鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラー		設備機材等評価名簿による
冷凍機	チリングユニット 直焚吸収冷温水機 小型吸収冷温水機ユニット 遠心冷凍機		設備機材等評価名簿による
空気調和機	ユニット形空気調和機 ファンコイルユニット カセット形ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ パッケージ型空気調和機 コンパクト形空気調和機 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機		設備機材等評価名簿による
冷却塔	冷却塔		設備機材等評価名簿による
防振装置	防振材・防振装置		倉敷化工㈱ 高砂ゴム 特許機器 ㈱ブリヂストン 明治ゴム化成 または同等品以上
送風機	遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機		設備機材等評価名簿による
換気扇	換気扇類		栗田工業㈱ ㈱東芝 ㈱日立アプライアンス 松下電器産業㈱ 三菱電機㈱ または同等品以上
全熱交換器	全熱交換器(回転形、静止形) 全熱交換ユニット		設備機材等評価名簿による
空気清浄装置	ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(ﾊﾟﾈﾙ形・折込み形・袋形) 自動巻取形ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ 電気集塵機		設備機材等評価名簿による
ダクト付属品	吹出口・吸込口 風量ﾕﾆｯﾄ(定風量、変風量)		設備機材等評価名簿による
ダクト	亜鉛鉄板 ステンレス鋼板		JIS規格品 JIS規格品
	スパイラルダクト		大阪ラセン管工業㈱ ㈱栗本鐵工所 泰弘 富士空調工業㈱ フジモリ産業㈱または同等品以上
	フレキダクト		
自動制御	自動制御システム		設備機材等評価名簿による

[注記] ① JISマーク、水マーク(JWWA：日本水道協会規格)、WSP(日本水道鋼管協会規格)、
SHASE-S(空気調和・衛生工学会規格)、JPF(鉄管継手協会規格)、
SAS(ステンレス協会規格)の番号については、「公共建築工事標準仕様書
(機械設備工事編)」「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」による。
② JISマーク表示品と指定された資材は、工業標準化法施行規則に基づき、製品・包装の外面、容器の外面、結束荷札ごとの納品書にJISマーク表示のあるものとする。
③ 評価事業名簿とは、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」設備機材等評価名簿(平成21年版)をいう。
但し、評価事業名簿による場合、「納入地区及びアフターサービス地区」に中部地区または近畿地区が含まれていて、評価の有効期間内にある場合に有効とする。

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	機械設備工事　特記仕様書(2)		No.　M－02

附近見取り図

農地

道路中心線

42条1項1号道路

(±0)

(−250)

3,500 3,500

7,000 道路幅員

道路境界線 129.95m

675

3,675

講堂

(±0)

プール更衣棟

器具庫

285

(真北)

偏角6.5°

—2階延焼範囲

—1階延焼範囲

42条1項1号道路

ＪＡ玉城支店

道路境界線 73.87m

2,300 2,300

4,600

道路中心線

既存校舎

(±0)

2,450 2,450

4,900

42条1項1号道路

農地

(−450)

敷地分割線 19.56m

倉庫 21.28㎡

防災倉庫 34.31㎡

(±0)

道路境界線 61.54m

器具庫

1,190

2,500 2,500

5,000

道路中心線

道路境界線 31.00m

道路境界線 54.09m

3.70m

(±0)

42条1項1号道路

(−250)

住宅地

住宅地

住宅地

棟名称	既存建物						合　計
	既存校舎	講堂	渡り廊下	プール更衣棟	プール器具庫	器具庫・便所	
建築面積	928.47	941.15	46.49	199.05	23.47	65.50	2,204.13
延べ面積	2,193.02	827.17	42.31	199.05	23.47	65.50	3,350.52

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	機械設備工事　配置図　附近見取り図	1：500	No.　M-03

A2

図示記号

記号	名称	記号	名称
————R————	冷媒管	[R]	リモコン類
------D------	ドレン管		
(丸ダクト記号)	丸ダクト	(バルブ記号)	バルブ類
————-————	給水管	▢(汚水) ☒(雨水)	排水桝
————--————	給水管（加湿器補給水）		

空調機器表

記号	機器名	冷房能力 (Kw)	暖房能力 (Kw)	圧縮機出力 (kW)	送風機出力 内(kW)	送風機出力 外(kW)	電源 (φ)	電源 (V)	消費電力 冷房(kW)	消費電力 暖房(kW)	付属品	設置場所	台数
ACP-1	ビルマルチエアコン 屋外機	33.5	37.5	7.2	—	0.75	3	200	10.1	10.1		屋外	1
ACP-1-1	天井吊形室内機	8.0	8.0	—	0.091	—	1	200	0.112	0.112	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 他標準付属品一式	1階普通教室1年×2	2
ACP-1-2	天井吊形室内機	7.1	8.0	—	0.091	—	1	200	0.111	0.111	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 他標準付属品一式	1階図工室×2	2
ACP-2	ビルマルチエアコン 屋外機	40.0	45.0	3.9+3.9	—	0.35×2	3	200	11.6	12.1		屋外	1
ACP-2-1	天井吊形室内機	7.1	8.0	—	0.091	—	1	200	0.111	0.111	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 他標準付属品一式	1階職員室×2 1階職員会議室×1	3
ACP-2-2	天井吊形室内機	5.6	6.3	—	0.060	—	1	200	0.108	0.108	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 他標準付属品一式	1階保健室×1	1
ACP-2-3	天井吊形室内機	4.5	5.0	—	0.060	—	1	200	0.107	0.107	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 他標準付属品一式	1階校長室×1	1
ACP-2-4	天井ｶｾｯﾄ形室内機 2方向吹出し	2.8	3.2	—	0.015	—	1	200	0.083	0.050	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 他標準付属品一式	1階第一放送室×1	1
ACP-3	ビルマルチエアコン 屋外機	40.0	45.0	3.9+3.9	—	0.35×2	3	200	11.6	12.1		屋外	1
ACP-3-1	天井吊形室内機	9.0	10.0	—	0.150	—	1	200	0.218	0.218	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 他標準付属品一式	2階図書室×2	2
ACP-3-2	天井吊形室内機	8.0	9.0	—	0.091	—	1	200	0.112	0.112	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 他標準付属品一式	2階家庭科室×2	2
ACP-4	ビルマルチエアコン	50.0	56.0	4.8+6.1	—	0.75×2	3	200	15.9	16.6		屋外	1
ACP-4-1	天井吊形室内機	7.1	8.0	—	0.091	—	1	200	0.111	0.111	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 他標準付属品一式	2階普通教室4年×2 2階普通教室3年×2 2階普通教室2年×2	6
ACP-5	ビルマルチエアコン	50.0	56.0	4.8+6.1	—	0.75×2	3	200	15.9	16.6		屋外	1
ACP-5-1	天井吊形室内機	11.2	12.5	—	0.150	—	1	200	0.237	0.237	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 他標準付属品一式	3階理科室×2 3階音楽室×2	4
ACP-6	ビルマルチエアコン	69.0	77.5	4.7×1+ (4.5+4.4)	—	0.75×1 0.35×2	3	200	19.5	21.0		屋外	1
ACP-6-1	天井吊形室内機	11.2	12.5	—	0.150	—	1	200	0.237	0.237	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 他標準付属品一式	3階ﾊﾟｿｺﾝ室×2	2
ACP-6-2	天井吊形室内機	9.0	10.0	—	0.150	—	1	200	0.218	0.218	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 他標準付属品一式	3階普通教室6年×2	2
ACP-6-3	天井吊形室内機	8.0	9.0	—	0.091	—	1	200	0.112	0.112	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 他標準付属品一式	3階普通教室5年×2	2
	集中管理リモコン											1階職員室	1
	ON-OFFｺﾝﾄﾛｰﾗｰ											1階職員室	1
	個別リモコン											各室	17

共通事項
1. 室外機基礎は建築工事とする。
2. 空調機の電気容量は参考値とする。
3. ヒートポンプエアコンは全てグリーン購入法適合品とする。
4. 空調機の能力はJIS条件とする。

衛生機器表

記号	機器名	仕様	台数
PU-1	受水槽付給水加圧 ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ（加湿用）	樹脂製受水槽 100ℓ ﾎﾟﾝﾌﾟ 25mm×20ℓ/min×25m 1φ100V 400W （単独運転）標準付属品一式	1

空調換気機器表

記号	機器名	風量 (m³/h)	静圧 (Pa)	温度交換効率 (%)	口径 (φ)	電源 (φ)	電源 (V)	消費電力 (W)	付属品	設置場所	台数
HEX-1	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形全熱交換器 加湿器内蔵、空調機連動ﾀｲﾌﾟ	850	125	強70以上	250	1	200	564 ～757	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ、天吊金具、L形消音ﾎﾞｯｸｽ	1階普通教室 1年、図工室 2階普通教室 2,3,4年,家庭教室 3階理科室、普通教室 5,6年、ﾊﾟｿｺﾝ室、音楽室	11
HEX-2	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形全熱交換器 加湿器内蔵、空調機連動ﾀｲﾌﾟ	800	125	強70以上	250	1	200	564 ～757	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ、天吊金具、L形消音ﾎﾞｯｸｽ	2階図書室	1
HEX-3	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形全熱交換器 加湿器内蔵、空調機連動ﾀｲﾌﾟ	500	125	強70以上	200	1	200	393 ～544	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ、天吊金具、L形消音ﾎﾞｯｸｽ	1階職員室	1
HEX-4	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形全熱交換器 加湿器内蔵、空調機連動ﾀｲﾌﾟ	500	105	強70以上	250	1	200	489 ～571	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ、天吊金具、L形消音ﾎﾞｯｸｽ	1階職員会議室	1
HEX-5	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形全熱交換器 加湿器内蔵、空調機連動ﾀｲﾌﾟ	420	105	強70以上	200	1	200	130 ～277	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ、天吊金具、L形消音ﾎﾞｯｸｽ	1階保健室	1
HEX-6	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形全熱交換器 加湿器内蔵、空調機連動ﾀｲﾌﾟ	210	120	強70以上	150	1	200	107 ～213	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ、天吊金具、L形消音ﾎﾞｯｸｽ	1階校長室	1
HEX-7	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形全熱交換器 加湿器内蔵、空調機連動ﾀｲﾌﾟ	100	100	強70以上	150	1	200	83 ～156	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ、天吊金具、L形消音ﾎﾞｯｸｽ	1階第一放送室、第二放送室	2
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ（ｶﾞﾗﾘ付）					250						25
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ（ｶﾞﾗﾘ付）					200						3
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ（ｶﾞﾗﾘ付）					150						3
SUS製深形ﾌｰﾄﾞ（ｶﾞﾗﾘ付）	自然給気用				200						12

共通事項
1. 各機器類の電気容量は参考値とする。
2. 空調換気扇温度交換率の強70%以上とは強運転時を示す。
3. 空調換気扇と屋外ﾌｰﾄﾞの個数に違いがあるのは、換気設備1階平面図(1)を参照。

全熱交換器 屋外給排気ﾀﾞｸﾄ接続図 S=1/50

天井内断面参考図 S=1/50

ﾀﾞｸﾄ遮音工事 施工要領図 S=N.S

名称	材質、仕様
遮音ｼｰﾄ	ｻﾝﾀﾞﾑK10(t1.1×幅920mm)程度
断熱材	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ2.5t,24kg/m 金網共
ｺｰｷﾝｸﾞ材	ﾊﾟﾃ
ｱﾙﾐﾃｰﾌﾟ	幅75mm

名称	材質	仕様
ﾎﾞｯｸｽ本体	亜鉛ﾒｯｷ鋼板	t =1.6mm
ﾀﾞｸﾄ接続継手	亜鉛ﾒｯｷ鋼板	
消音内貼材	ﾛｯｸｳｰﾙ	80kg/m t50 ｸﾛｽ張り

L型消音ﾎﾞｯｸｽ参考図 S=1/30

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	空調設備 図示記号 機器表		No. M-04

A2

冷媒配管サイズ表

Ⓐ	6.4 × 12.7φ
Ⓑ	9.5 × 15.9φ
Ⓒ	9.5 × 19.1φ
Ⓓ	9.5 × 22.2φ
Ⓔ	12.7 × 25.4φ
Ⓕ	12.7 × 28.6φ
Ⓖ	15.9 × 28.6φ
Ⓗ	19.1 × 31.8φ

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	空調設備　系統図		No.　M-05

A2

空調設備　2階平面図(1)参照
換気設備　2階平面図(1)参照

空調設備　2階平面図(2)参照
換気設備　2階平面図(2)参照

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
9,000 13,500 9,000 9,000 9,000 9,000
58,500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

２階平面図

凡例

防音空調工事

備考		名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
		図名	空調設備　2階平面図	1：200	No.　M-07

A2

空調設備　3階平面図(1)参照
換気設備　3階平面図(1)参照

空調設備　3階平面図(2)参照
換気設備　3階平面図(2)参照

３階平面図

凡例

防音空調工事

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	空調設備　3階平面図	1 : 200	No.　M-08

A2

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	空調設備 1階平面図(1)	1:100	No. M-09

A2

備考		名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
		図名	空調設備 1階平面図(2)	1:100	No. M-10

A2

冷媒配管サイズ表

Ⓐ	6.4 × 12.7φ
Ⓑ	9.5 × 15.9φ
Ⓒ	9.5 × 19.1φ
Ⓓ	9.5 × 22.2φ
Ⓔ	12.7 × 25.4φ
Ⓕ	12.7 × 28.6φ
Ⓖ	15.9 × 28.6φ

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	空調設備 2階平面図(1)	1：100	No. M-11

A2

冷媒配管サイズ表

Ⓐ	6.4 × 12.7φ
Ⓑ	9.5 × 15.9φ
Ⓒ	9.5 × 19.1φ
Ⓓ	9.5 × 22.2φ
Ⓔ	12.7 × 25.4φ
Ⓕ	12.7 × 28.6φ
Ⓖ	15.9 × 28.6φ

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	空調設備 2階平面図(2)	1：100	No. M-12

A2

冷媒配管サイズ表

Ⓐ	6.4 × 12.7φ
Ⓑ	9.5 × 15.9φ
Ⓒ	9.5 × 19.1φ
Ⓓ	9.5 × 22.2φ
Ⓔ	12.7 × 25.4φ
Ⓕ	12.7 × 28.6φ
Ⓖ	15.9 × 28.6φ

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	空調設備　3階平面図(2)	1：100	No.　M-14

A2

空調機器配管系統図　S=N.S

備考		名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
		図名	換気設備　系統図		No.　M-15

A2

普通教室（1年）		
吹出口	VHS 700×200	1
(器具清掃後再取付)	Q=850m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)		1
	900×400H×400	
吸込口	VHS 700×200	1
(器具清掃後再取付)	Q=850m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)		1
	900×400H×400	

保健室		
吹出口	VHS 650×200	1
(器具清掃後再取付)	Q=420m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)		1
	850×400H×400	
吸込口	VHS 650×200	1
	Q=420m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)		1
	850×400H×400	

第二放送室		
吹出口	VHS 200×100	1
	Q=100m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)		1
	400×400H×300	
吸込口	VHS 200×100	1
	Q=100m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)		1
	400×400H×300	

第一放送室		
吹出口	VHS 200×100	1
	Q=100m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)		1
	400×400H×300	
吸込口	VHS 200×100	1
	Q=100m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)		1
	400×400H×300	

職員室		
吹出口	VHS 500×200	1
	Q=500m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)		1
	700×400H×400	
吸込口	VHS 500×200	1
	Q=500m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)		1
	700×400H×400	

職員会議室		
吹出口	VHS 500×200	1
	Q=500m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)		1
	700×400H×400	
吸込口	VHS 500×200	1
	Q=500m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)		1
	700×400H×400	

廊下		
吹出口	VHS 400×300	1
	Q=600m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW50t)		1
	800×500×400H	

校長室		
吹出口	VHS 200×200	1
	Q=210m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)		1
	400×400H×400	
吸込口	VHS 200×200	1
	Q=210m³/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)		1
	400×400H×400	

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	換気設備　1階平面図(1)	1:100	No.　M-16

A2

図工室	
吹出口 VHS 700×200	1
(器具清掃後再取付) Q=850m 3/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)	1
900×400H×400	
吸込口 VHS 700×200	1
(器具清掃後再取付) Q=850m 3/h	
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t)	1
900×400H×400	

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	換気設備　1階平面図(2)	1：100	No.　M-17

A2

図書室
吹出口 VHS 700×200 1
(器具清掃後再取付) Q=800m 3/h
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t) 1
900×400H×400
吸込口 VHS 700×200 1
(器具清掃後再取付) Q=800m 3/h
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t) 1
900×400H×400
廊下
吹出口 VHS 400×300 1
Q=600m 3/h
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW50t) 1
800×500×400H
普通教室(4年)
吹出口 VHS 700×200 1
(器具清掃後再取付) Q=850m 3/h
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t) 1
900×400H×400
吸込口 VHS 700×200 1
(器具清掃後再取付) Q=850m 3/h
ﾁｬﾝﾊﾞｰﾎﾞｯｸｽ(内貼GW25t) 1
900×400H×400
N (真北)
偏角6.5°
58,500
13,500
4,500
9,000
4,500
200
4,100
200
7,000
16,100
2,100
9,100
7,000
ｺｱ抜き×2
HEX 2
HEX 1
250φ
200φ
階段1
DS
手洗い
図書室
ホール
児童会室
つくし学級
普通教室(4年)
普通教室(3年)
バルコニー
4,500
9,000
13,500
58,500
2階平面図(1) 1:100
備考
名称
玉城町立下外城田小学校防音工事
設計図
図面番号
図名
換気設備 2階平面図(1)
1:100
No. M-18
A2

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	換気設備 2階平面図(2)	1：100	No. M-19

A2

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	換気設備 3階平面図(1)	1：100	No. M-20

A2

3階平面図(2) 1:100

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	換気設備 3階平面図(2)	1：100	No. M-21

A2

凡例・仕様

記号	仕様	備考
①	EM-CEE 1.25□-2C×1(G22)	屋外
②	EM-CEE 1.25□-2C×1	冷媒管共巻き
③	EM-CEE 1.25□-2C×1(PF16)	屋内隠蔽
④	EM-CEE 1.25□-2C×1(ﾒﾀﾙﾓｰﾙ)	屋内露出
⊠	プルボックス 150×150×100(WPSUS)	
🄱	集中管理ﾘﾓｺﾝ	
●	個別ﾘﾓｺﾝ	

1階平面図

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	自動制御設備　1階平面図	1：200	No.　M-22

A2

凡例・仕様

記号	仕様	備考
①	EM-CEE 1.25□-2C×1(G22)	屋外
②	EM-CEE 1.25□-2C×1	冷媒管共巻き
③	EM-CEE 1.25□-2C×1(PF16)	屋内隠蔽
④	EM-CEE 1.25□-2C×1(ﾒﾀﾙﾓｰﾙ)	屋内露出
⊠	プルボックス 150×150×100(WPSUS)	
⊠	集中管理ﾘﾓｺﾝ	
●	個別ﾘﾓｺﾝ	

2階平面図

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	自動制御設備　2階平面図	1：200	No.　M-23

A2

凡例・仕様

①	EM-CEE 1.25□-2C×1(G22)	屋外
②	EM-CEE 1.25□-2C×1	冷媒管共巻き
③	EM-CEE 1.25□-2C×1(PF16)	屋内隠蔽
④	EM-CEE 1.25□-2C×1(ﾒﾀﾙﾓｰﾙ)	屋内露出
⊠	プルボックス 150×150×100(WPSUS)	
回	集中管理ﾘﾓｺﾝ	
●	個別ﾘﾓｺﾝ	

3階平面図

名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
図名	自動制御設備 3階平面図	1：200	No. M-24

A2

備考

名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
図名	給水設備 1階平面図	1：200	No. M-25

A2

工事概要 理科室

ｻｯｼ取替（建築工事）に伴う既設水栓の取り外し、再取付工事を行う。

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	給水設備 3階平面図	1：200	No. M-27

A2

工事概要　1階

DS内以外のﾀﾞｸﾄの撤去工事を行う。
吹出口類の撤去、再取付は下記器具表参照。

機械室内は詳細図参照

普通教室（1年）		
吹出口	VHS 700×200	2
	Q=989m³/h	

吹出口取り外し、清掃後再取付

保健室		
吹出口	VHS 650×200	1
	Q=912m³/h	

吹出口取り外し、清掃後再取付

第二放送室		
吹出口	VHS 300×150	1
	Q=274m³/h	

吹出口撤去、処分

第一放送室		
吹出口	VHS 300×150	1
	Q=294m³/h	

吹出口撤去、処分

職員室		
吹出口	VHS 650×150	1
	Q=684m³/h	

吹出口撤去、処分

校長室		
吹出口	VHS 650×150	1
	Q=684m³/h	

吹出口撤去、処分

図工室		
吹出口	VHS 700×200	2
	Q=989m³/h	

吹出口取り外し、清掃後再取付

1階平面図

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	換気設備　1階撤去平面図	1：200	No.　M-28

A2

工事概要　2階

DS内以外のﾀﾞｸﾄの撤去工事を行う。
吹出口類の撤去、再取付は下記器具表参照。

図書室	
吹出口　VHS 700×200	2
Q=989m³/h	

吹出口取り外し、清掃後再取付

普通教室（4年）	
吹出口　VHS 700×200	2
Q=989m³/h	

吹出口取り外し、清掃後再取付

普通教室（3年）	
吹出口　VHS 700×200	2
Q=989m³/h	

吹出口取り外し、清掃後再取付

普通教室（2年）	
吹出口　VHS 700×200	2
Q=989m³/h	

吹出口取り外し、清掃後再取付

家庭科室	
吹出口　VHS 700×200	2
Q=989m³/h	

吹出口取り外し、清掃後再取付

２階平面図

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	換気設備　2階撤去平面図	1：200	No.　M-29

A2

工事概要　3階

DS内以外のﾀﾞｸﾄの撤去工事を行う。
吹出口類の撤去、再取付は下記器具表参照。

理科室		
吹出口　VHS 650×150		3
	Q=684m³/h	

吹出口撤去、処分

普通教室（6年）		
吹出口　VHS 700×200		2
	Q=989m³/h	

吹出口取り外し、清掃後再取付

普通教室（5年）		
吹出口　VHS 700×200		2
	Q=989m³/h	

吹出口取り外し、清掃後再取付

ﾊﾟｿｺﾝ室		
吹出口　VHS 700×200		2
	Q=989m³/h	

吹出口取り外し、清掃後再取付

音楽室		
吹出口　VHS 650×150		3
	Q=684m³/h	

吹出口撤去、処分

3階平面図

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	換気設備　3階撤去平面図	1：200	No.　M-30

A2

既設換気設備　機器表

記　号	名　　　称	仕　　　　様	台数	撤去	再取付
FS-1	給気ﾌｧﾝ	片吸い込み多翼型　防振基礎付 No.5 1/2×30,900m³/h　3φ200V×11kW	1	○	
F-2	排気ﾌｧﾝ	片吸い込み多翼型　防振基礎付 No.5 1/2×28,200m³/h　3φ200V×7.5kW	1	○	
AF-1	ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ	ｹｰｼﾝｸﾞ 2100×2500×2000H ﾌｨﾙﾀｰ 500×500-24枚	1	○	

工事概要　機械室

機械室内の既設換気機器、及びﾀﾞｸﾄの撤去工事を行う。
屋外及び廊下に設置の既設ｶﾞﾗﾘは撤去を行わない。

既設ﾀﾞｸﾄの閉塞も本工事とする。（位置は図面参照）

機械室　断面詳細図　1/50

備考	名称	玉城町立下外城田小学校防音工事	設計図	図面番号
	図名	換気設備　1階機械室内撤去図	1：50	No.　M-31

A2